

广东风华高新科技股份有限公司

招 标 文 件

项 目 编 号：NO.S18021

项 目 名 称：150 立方空气压缩机

招标承办单位：广东风华高新科技股份有限公司采购管理部

2018 年 5 月 3 日

招标文件前附表

序号	条款号	内容	说明与要求
1	第三章	采购内容	招标采购一台 150 立方离心式空气压缩机及其配套设备以及管道安装。
2	第三章 三. (二)	交货期	签订合同后 5 个月内
3	第二章 2.1	采购人	广东风华高新科技股份有限公司
4	第二章 3	招标承办单位	广东风华高新科技股份有限公司采购管理部
5	第二章 11	投标报价	货物安装到采购人指定位置的价格（包括出厂价+税费+运费+保险费+安装费+调试费+培训费等与伴随货物交运和售后服务及投标有关的所有费用）
6	第二章 14	投标保证金	陆万元人民币
7	第二章 15	投标有效期	开标之日起 90 天
8	第二章 16	投标文件份数	正本一份，副本五份
9	第一章 五	投标文件递交截止时间 和地点	时间：2018 年 5 月 24 日 9 时 00 分（北京时间） 地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼
10	第一章 六	开标时间	时间：2018 年 5 月 24 日 9 时 00 分（北京时间） 地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼
11	第二章 23	资格审查方式	资格后审
12	第二章 25.2	评标方法	综合评分法
13	第二章 25.3	评标过程	评标过程为：开标→符合性审查→详细评审评分→推荐中标候选人。
14	第二章 31	招标代理费	本次不收取招标代理服务费

目 录

目 录	2
第一章 投标邀请	3
第二章 投标人须知	4
一、说明	4
二、招标文件	4
三、投标文件的编制	5
四、投标文件的递交	7
五、开标与评标	8
六、签订合同	10
七、中标服务费	10
八、处罚、询问和质疑	10
九、保密和披露	10
第三章 项目概况及采购要求	12
第四章 设备采购合同和安装合同	21
第五章 投标文件格式	29
一、评标导读表	29
二、投标书	33
(一) 商务文件	33
1、投标书	33
2、法定代表人身份证明书（加盖公章）	34
3、法定代表人授权委托书	35
4、资格声明函	36
5、投标保证金承诺函	37
6、投标人情况一览表	38
7、开标一览表	40
8、投标分项报价表	41
9、投标报价明细表	42
10、商务条款偏离表	45
11、合同主要条款	46
12、售后服务承诺及使用技术培训方案	47
13、同类项目成功案例一览表	48
14、公司情况说明书	49
15、投标人认为需要提供的其他说明和资料	49
16、提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等资料	49
17、廉政承诺函	50
(二)、技术文件	51
1、技术规格偏离表	51
2、主要部件产地明细表	52
3、质保期内备品备件、易损件明细表	53
4、质保期满后备品备件、易损件报价表	54
5、货物技术规格说明书	55

第一章 招标公告

广东风华高新科技股份有限公司现对 150 立方空气压缩机项目进行招标，欢迎有意向的合格投标人提交密封投标。

一、项目名称及项目编号：150 立方空气压缩机 NO. S18021

二、**招标项目简要说明：**招标确定一家单位承接风华高科 150 立方空气压缩机及其相关配套设备。并办理压力容器使用证，首次试运行所有新装压力表送检及安全阀送检的，必须送检拿到检验报告后方可试运行。

三、投标供应商资格要求

- 3.1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的成立时间至少 3 年的法人单位；
- 3.2. 提供投标人近 3 年至少 3 个 10KV 150 立方及以上离心空压机合同案例，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准；
- 3.3. 投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息；
- 3.4. 投标人近三年未与采购人有经济或合同纠纷；
- 3.5. 投标人为设备制造厂商的代理商，则必须有制造厂商的授权代理书或项目授权书，同一制造厂商只允许一家代理商参与投标；
- 3.6. 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的发放

4.1 招标文件获取时间：2018 年 5 月 2 日至 2018 年 5 月 24 日 9:00，每日正常工作时间上午 8:00 时至 11:30 时，下午 14:00 时至 17:30 时（北京时间）。

4.2 招标文件获取地点：具体见如下地址

五、投标文件的递交

5.1 投标人需交纳投标保证金人民币陆万元的，按下列开户行、账号办理银行转帐，不接受现金。

户 名： 广东风华高新科技股份有限公司

开户银行： 中国工商银行肇庆市第一支行

帐 号： 2017002109022121938

5.2 投标保证金请于 2018 年 5 月 24 日 9:00 时（北京时间）**前递交**。

5.3 投标截止时间：2018 年 5 月 24 日 9:00 时（北京时间）。投标文件（含投标保证金转帐方式的银行进帐单复印件）在投标截止时间前递交到如下地址。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、开标

6.1 开标时间：2018 年 5 月 24 日 9:30 时(北京时间)。

6.2 开标地点：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 1 楼会议室

七、联系方式

地 址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼

联系人：陈先生

邮 编： 526020

电 话： 0758-6923569 6923099

传 真： 0758-6923568

八、本次招标说明解释权归广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。

第二章 投标人须知

一 说明

1 本招标文件适用于本文件中所述货物、工程及相关服务的招标投标。

2、定义：

2.1 采购人为广东风华高新科技股份有限公司。

2.2 “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格供应商。

2.3 “投标人”指符合本文件规定并参加投标的供应商。

3 招标承办单位

招标承办单位是广东风华高新科技股份有限公司采购管理部。

地址：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 1#楼 8 楼

联系人：陈先生

联系电话：0758-6923569 6923099

传 真：0758-6923568

网 址：<http://www.fenghua-advanced.com>

4 合格的投标人

4.1. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的成立时间至少 3 年的法人单位；

4.2. 提供近 3 年至少 3 个 10KV 150 立方及以上离心空压机合同案例，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准；

4.3. 投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息；

4.4. 投标人近三年未与采购人有经济或合同纠纷；

4.5. 投标人为设备制造厂商的代理商，则必须有制造厂商的授权代理书或项目授权书，同一制造厂商只允许一家代理商参与投标；

4.6. 本项目不接受联合体投标。

5 合格的货物和相关服务

5.1、本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

5.2、货物、工程及相关的服务须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

5.3、进口的货物必须具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

5.4、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.5 投标人提供的货物和相关服务应满足采购人的要求。

6 通知

对与本项目有关的通知，招标承办单位将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式，向投标人发出，传真号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认，但投标人未回复或招标承办单位未收到回复时，并不应当被理解为招标承办单位知道、应当知道或不应当被理解为招标承办单位应当推定投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标承办单位已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标承办单位认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标承办单位不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 项目概况及采购要求；

第四章 设备采购合同

第五章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3 招标文件的澄清、修改

7.3.1 投标人的澄清、修改要求等要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可对招标文件提出澄清或修改的要求，该要求应在投标/报价截止日的5个工作日前，按招标文件中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）送达到招标承办单位。

7.3.2 招标承办单位对澄清、修改要求的处理：招标承办单位对其认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若招标承办单位决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种书面方式，统一向全体，或分别或向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.3.3 招标承办单位主动进行的澄清、修改：招标承办单位无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.3.4 招标承办单位澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标承办单位一旦对招标文件或其它采购形式的采购文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，招标承办单位有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，招标承办单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

7.4 现场勘察

7.4.1 潜在投标人可对工程现场和周围环境进行现场考察，以获取其需要负责的有关编制投标书和签署合同所需的资料。

7.4.2 需要进行现场勘察的潜在投标人可联系招标人，由招标人安排正式的现场考察，投标人考察现场的费用由投标人承担，未参加现场考察的投标人将对由此产生的后果自己负责。

7.4.3 招标承办单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

7.4.3 投标人在现场考察后如果有疑问应以书面形式提出。

三 投标文件的编制

8 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

8.2 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.3 对违反上述规定情形的，招标承办单位有权根据本次采购投标人数量及采购人、评委的要求，决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或决定对其投标拒绝

9 投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分并将“投标文件”装订成册，否则将导致其投标被拒绝：

一、商务文件

1 投标书

2 法定代表人身份证明书（加盖公章）

3 法定代表人授权委托书

4 资格声明函

5 投标保证金承诺函

6 投标人情况一览表

7 开标一览表

8 商务条款偏离表

9 主要合同条款、第四章的设备采购合同

10 售后服务承诺及使用技术培训方案

11 同类项目成功案例一览表（以合同或验收报告或中标通知书复印件加盖公章为准）

12 公司情况说明书

13 投标人认为需要提供的其他说明和资料

14 提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等资料

15 廉政承诺函

二、技术文件

- 1 技术条款偏离表
- 2 主要部件产地明细表
- 3 质保期内备品备件、易损件明细表
- 4 质保期满后五年内备品备件、易损件报价表
- 5 设备技术规格说明书

以上投标文件如一页不能完成，均可相应增加页面，但必须连页并需要代表人签字或加盖公司公章或骑缝章。

10 投标文件的格式

10.1 投标人应按招标文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标书”、及“售后服务计划”等。

10.2 投标人不得将同一设备包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

11 投标报价和货币

11.1 投标人应按招标文件中规定的报价方式报价，若投标书中出现总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；以单价金额小数点有明显错误的除外。任何有选择的报价将不予接受，招标文件中有说明的除外。

11.2 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

11.3 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

11.4 投标报价中有设备缺项，将全部有效投标报价中此设备的最高报价计入缺漏设备投标人总价，然后进行价格评分，若此投标人中标，投标人必须将此设备补齐，并且中标总价为投标人原始报价，不予调整。

12 投标人资格的证明文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人应符合招标文件规定的资格标准，否则将导致废标。

12.3 所提交的证明文件必须真实的，否则将导致废标。

13 证明货物的合格性和符合投标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合投标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。
- 2) 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源。
- 3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

13.3 投标人在阐述上述第 13.2（3）时应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购人满意。

14 投标保证金

14.1 **投标人应在递交投标文件前提交投标保证金：人民币陆万元整（RMB: 60000 元整），并作为其投标的一部分。**

14.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的相关规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金可以采用电汇、银行转账、在中华人民共和国境内注册的商业银行保函或支票方式提交，但不可以采用现金方式提交。保证金汇入以下投标保证金专用账户（投标保证金应以银行到帐为收到依据），如果是以投标人分支机构转入，应提交投标单位的法定代表人书面授权，不接收由私人帐户和其他单位转入的保证金，无论是何种形式转入的，保证金一律以银行转账的形式退回给投标单位的银行账户。投标人是否提交投标保证金以招标承办单位人员确认为准。

投标保证金专用账户如下：

户 名： 广东风华高新科技股份有限公司
开户银行： 中国工商银行肇庆市第一支行
帐 号： 2017002109022121938

14.4 凡没有根据本须知的规定提交有效的投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人在本项目招标结果通知书发出后，提供投标保证金收据（原件）和招标结果通知书到招标承办单位处办理投标保证金（无息）退回手续。

14.6 中标人投标保证金将自动转为履约保证金。中标人在签订采购合同并按本须知的相关规定提交履约保证金（有规定递交的）后，携带投标保证金收据和合同正本到招标承办单位处办理投标保证金（无息）退回手续。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
2) 中标人在规定期限内未能签订合同；
3) 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可没收其投标保证金。

4) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

14.8 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标承办单位均无义务和责任承担这些费用。

15 投标有效期

15.1 投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标承办单位可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16 投标文件的式样和签署

16.1 **投标人应准备投标文件：正本一份和副本五份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。**

16.2 投标文件的正本可打印或使用黑色或蓝色的水笔填写，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的《授权证书》原件附在投标文件中，否则按投标无效处理。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人法定代表人或其授权代表用姓名签署或加盖公司公章或盖骑缝章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签署姓名才有效。

四 投标文件的递交

17 投标文件的密封和标记

17.1 投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本”

17.2 投标人应将投标文件正本（正本必须单独密封）和所有的副本（副本不需每本单独密封，可将全部副本密封在一起）分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

17.3 投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

17.4 信封均应：

1) 清楚标明：广东风华高新科技股份有限公司投标文件

2) 注明项目编号：NO. S18022 项目名称：150 立方空气压缩机

3) 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标承办单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标承办单位有权予以拒绝，并退回投标人。

18 投标截止时间

18.1 投标文件须按照招标文件规定的投标截止时间、地点送达。在投标截止时间以后送达的投标文件，招标承办单位拒绝接收。

18.2 招标承办单位可以通过修改招标文件，自行决定是否延长投标截止时间。在此情况下，招标承办单位、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19 迟交的投标文件

19.1 投标截止期后收到的任何投标文件将为无效投标。

20 投标文件的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以在投标截止时间之前修改或撤回其投标，并以书面形式通知招标承办单位，补充、修改和撤标要求须经招标承办单位签字确认接受，否则无效。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知的规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

20.4 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定被没收。

五 开标与评标

21 组建评标委员会

由招标承办单位根据本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评委由 5 人以上单数组成。

22 开标

22.1 招标承办单位按招标文件规定的时间、地点主持公开开标和唱标。采购人代表及有关工作人员参加。开标时各投标人代表可以参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

22.3 开标时，唱标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面补充、修改和撤回投标的通知以及招标承办单位认为适当的其他内容。投标人若有报价未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则招标承办单位对此不承担任何责任。除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

22.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知规定递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

22.5 招标承办单位将做开标记录

23 对投标文件的初审

23.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

23.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否**实质上响应**了招标文件的要求。投标人应根据下表逐一响应。

资质审查：

检查项目		投标人
投标资质	投标人必须是在中华人民共和国境内注册的成立时间至少 3 年的法人单位	
	投标人营业执照副本复印件加盖公章（或三证合一）。	
	提供近 3 年至少 3 个 10KV 150 立方及以上离心空压机合同案例，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准。	
	投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息。	
	投标人为设备制造厂商的代理商，则必须有制造厂商的授权代理书，同一制造厂商只允许一家代理商参与投标。	
	不是联合体投标。	
资质审查结论（合格或不合格）		

符合性审查：（如未通过投标资质审查，则不能进入符合性检查）

检查项目			投标人
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书	
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字或公章的，或签字人有法人代表有效委托的	
		投标保证金（60000 元）	
		合同条款符合性	
		质保期（终验后 18 个月）	
技术符合性	投标人投标文件技术方案满足采购方采购内容及要求（检查“*”号条款项）		
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项	

		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金
		投标报价表包含开标一览表
围串标审查		无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为
投标文件没有其他导致废标的因素		
最终结论（合格或不合格）		

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

23.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

- 1) 如果正本与副本文档不一致，以正本为准。
- 2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。
- 3) 调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.4 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

24 投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25 对投标文件的详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；投标人可对任何擅自改变评标标准、方法和中标条件的行为进行质疑或投诉。

25.2 评标方法和评标标准：

本项目采用综合评标方法，对各投标人的商务资质、技术水平和产品价格等进行综合的评议。综合得分排名第一的投标人为项目中标候选人。评标委员会按照如下公式计算投标人总得分：投标人得分（满分为100分）=技术得分+商务得分+报价得分。

评标标准：技术部分、商务部分和价格共三大部分。

技术部分评审因素：技术指标、设备软硬件

商务部分评审因素：交货时间、质量保证和售后服务、业绩。

价格部分：投标人在投标文件中进行报价，开标后唱出。

25.3 评标过程：评委标书评审、符合性检查、详细评审评分。

26 确定中标人

26.1 评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人，并标明排列顺序。

26.2 评标委员会根据详细评审的结果编写评标报告提交招标工作小组，招标工作小组根据评标报告编写招标汇总报告，确定中标候选人上报审批，审批后向中标人授予合同。中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人；合同执行期间如现中标人被解除合同，采购人将把合同授予排名其后的中标候选人递补，并依次类推确定。

27 评标过程保密

27.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。

27.2 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

28 招标承办单位宣布废标的权利

28.1 出现下列情况之一时, 采购人有权宣布本项目废标, 并通知所有投标人:

- 1) 通过资质条件审查投标人不足五家的;
- 2) 通过符合性审查投标人不足三家的;
- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 4) 投标人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- 5) 因重大变故, 采购任务取消的。

28.2 投标文件有下列情形之一的, 应当作无效投标:

- 1) 过期送达的或者未送达指定地点的;
- 2) 未按招标文件要求密封的。

28.3 投标文件有下列情形之一的, 由评标委员会初审后按废标处理:

- 1) 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的;
- 2) 无法定代表人出具的授权委托书的;
- 3) 未按规定的格式填写, 内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的;
- 4) 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件, 或者在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或者多个报价, 且未声明哪一个为最终报价的, 按招标文件规定提交备选投标方案的除外;
- 5) 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的;
- 6) 投标有效期不满足招标文件要求的;
- 7) 未按招标文件要求提交投标保证金的;
- 8) 招标文件明确规定可以废标的其他情形。

六 签订合同

29 中标通知

29.1 中标人确定后, 采购人将以邮寄或传真等书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后, 中标供应商放弃中标, 应当承担相应的法律责任。

29.2 招标承办单位同时向其他投标人发出未中标通知。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30 签订合同

30.1 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。

30.2 招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容等, 均为签订经济合同的依据。

30.3 中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

七 中标服务费

31 中标服务费

本次招标不收取中标服务费, 请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

八 处罚、询问和质疑

32 发生下列情况之一, 投标人的投标保证金将被没收, 并被列入不良记录名单, 投标人今后参与采购人采购项目的机会可能会受到影响:

- 1) 开标后在投标有效期内, 投标人撤回其投标;
- 2) 中标人未按本招标文件规定签约;
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议;
- 4) 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。
- 5) 投标人对本项目有虚假应标行为经查实的。

33 投标人有下列情形之一的, 处以采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加公司的采购活动, 并予以公告; 有违法所得的, 依据相关规定没收违法所得, 情节严重的, 报请工商行政管理机关吊销其营业执照。

- (1) 提供虚假材料谋取中标的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;
- (3) 与招标承办单位、其他投标人恶意串通的;
- (4) 向招标承办单位行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同, 或者与招标承办单位另行订立背离合同实质性内容的协议的;

投标人有前款第(1)至(5)项情形之一的,中标无效。

34 投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

34.1 投标人对采购事项有疑问的,可以向招标承办单位提出询问。

34.2 招标程序受国家相关法律法规的约束,并受到严格的内部监察,以确保授予合同过程的公平公正。若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向招标承办单位提出质疑并要求答复。

34.3 招标承办单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项,作出答复或相关处理决定,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序,将被转交采购人采购监督管理部门审查。

九 保密和披露

35 保密和披露

35.1 投标人自领取招标文件之日起,须承诺承担本招标项目下保密义务,不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

35.2 招标承办单位有权将投标人提供的所有资料向采购人其他部门或有关的负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

十 禁止投标人相互串通投标

34 有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:

34.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;

34.2 投标人之间约定中标人;

34.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;

34.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

34.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

35 有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标

35.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

35.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

35.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;

35.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

35.5 不同投标人的投标文件相互混装;

35.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十一 禁止招标人与投标人串通投标

36 有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:

36.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

36.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;

36.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;

36.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

36.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

36.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

十二 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标

37 投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为

37.1 使用伪造、变造的许可证件;

37.2 提供虚假的财务状况或者业绩;

37.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;

37.4 提供虚假的信用状况;

37.5 其他弄虚作假的行为。

第三章 项目概况及采购要求

一、概述

1.1 项目名称：150 立方空气压缩机

1.2 项目简介：招标确定一家单位承接风华高科 150 立方空气压缩机及其相关配套设备。

二 总则

本技术规格书是招标文件的组成部分，内容为采购人所需的设备及相关配套设备，以及相关的安装施工工程的基本规格、说明及要求。投标方应根据各自的技术和商务优势对全部招标项目进行报价。

对本技术标书中带“*”号的条款和技术指标，投标方必须按标书要求顺序逐项进行实质性的和详细的回答。**如有一个带“*”号的条件没有满足，将被认为不满足标书的要求而废标。**如所报的技术参数与本标书有偏差，其技术参数必须要优于技术标书的参数。

2.1 工作范围

(1) 投标方需按本技术规格的要求完成本项目设备的设计、制造、试验、运输、指导安装、调试、试运行、技术培训、产品保护及售后服务等工作。

(2) 投标方必须按工作顺序免费向采购人提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格的要求。

(3) 本技术规格中的设备要求仅指设备的基本技术要求，不是完整的详细要求，投标方应根据本项目设备工业技术的发展，采用优质工程惯例及标准进行完整的优化设计，向采购人提供先进、优质的设备。

(4) 投标方必须对招标文件的内容按顺序逐项作出应答，提出具体、详细的技术数据，任何差异必须列表说明，否则将承担被废标的风险。

(5) 投标方在投标文件中必须列表写明所提供的设备及主要部件的生产产地及品牌，并附有生产国的生产许可证、产地证明及有关文件。

(6) 投标方应承担在执行合同过程中与土建及其他设备安装工程的协调和配合工作。

(7) 投标方必须对所提供的机械、电气、仪表、计算机软硬件等方面的一切专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律裁决、诉讼和发生的费用均与采购人无关。

(8) 投标方必须提供中文或中、英文对照的投标技术文件、图纸及相应的磁盘或光盘。

三 总体要求

投标方提供的设备应能符合下列的现场条件：

使用地在肇庆市区，受沿海气候影响，气候温和湿润。

本项目设备安装在新动力房，主要用于满足目前生产及各子分公司扩产所需的压缩空气的使用。项目分为设备合同及系统安装合同，其中项目设备包括如下：150m³/min 离心式空气压缩机一套、20 立方缓冲罐一个、180m³/min 压缩热零耗气吸干机装置一套、除尘过滤器一套、400m³/min 自洁式空气过滤器一台、冷却塔两台（一用一备）、冷却水泵两台（一用一备）。安装项目分为压缩空气管道安装及冷却系统管道安装，安装工程部份为按实结算。所有设备及管道按现有设备规范进行安装，办理压力容器使用证由供货商负责，首次试运行时所有新装压力表送检及安全阀送检的，必须送检拿到检验报告后方可试运行，且由供货商负责。整个项目自签订合同起 5 个月内完成，并达到使用要求，所有设备自终验收合格后质保 18 个月，设备在试运行之日起包含 18 个月日常维护保养配件。带*号必须满足本次招标要求，如有一项不满足即视为废标处理。

投标单位必须保证投标参数与资料的真实性，风华公司有委托第三方机构对所有设备的参数真实性进行检测的权利，如实测参数达不到要求，全部检测费用由中标人负责，扣除验收款及质保金，并保留法律追究的权利。

供货范围

* 投标单位必须完全响应以下技术要求，有少报、漏报，视为弃标

序号	设备名称	基本参数	数量	品牌	单价	合计
1	离心式空压机	150 m ³ /min, 8.0bar, 10kv	1			
2	一级过滤器	精度:3um, 3ppm	1			
3	二级过滤器	精度:0.01um, 0.01ppm	1			
4	压缩热零耗气吸干机	180m ³ /min, 耗气 0%	1			
5	三级过滤器	精度:1um, 1ppm	1			

6	储气罐	20m ³ , 10bar	1			
7	高压柜	10kv, 380V 要求有电能计量	1			
8	软启动柜	10kv 离心机软启动柜	1			
9	管道安装	根据图纸要求, 接至管道井, 材料 304 不锈钢, 所有设备要旁通	1			
10	冷却水系统	单台满足使用要求一用一备, 单台至少 150 水吨	2			
11	配电安装	离心机、吸干机所有用电设备电缆铺设	1			
12	自洁式过滤器及管道安装	管道材质 304 不锈钢, 厚度符合国标>3.5mm	1			
13	其他					
14	低压柜	要求有电能计量	1			

具体相关技术要求如下:

(一) 150m³/min 离心式空气压缩机技术要求

- *1、设备排气量为 150m³/min, 排气压力: 8.0 bar, 主电机额定功率为 800KW(电机品牌: ABB、西门子、TECO 东元), 允许正偏离 10%, 电机服务系数≤1.15。
- *2、设备为 10kV 高压离心式空气压缩机。
- 3、离心机组油、气密封形式: 碳环密封或迷宫密封。
- 4、离心机组的扩压器材质为不锈钢材质。
- *5、离心机组带有进气导叶调节阀, 调节范围 70%-100%。
- 6、离心机组的中冷和后冷采用铜管铜翅片, 水走管程气走壳程, 冷却水进水≤32℃, 冷却水出水≤40℃。
- *7、设备电机要求: 防护等级 IP54, 自平衡式差动保护, 电机绕组和轴承温度 RTD(双插头型)。
- 8、离心机组双油过滤器要求带切换阀。
- 9、离心机组 RTD(双插头型): 2/3 级进气温度, 排气温度, PT: 2/3 级进气压力, 3 级排气压力, 系统压力。
- 10、离心机组进气和防喘振调节阀控制方式: 电动或气动。
- 11、离心机组控制器显示屏选用触摸式中文显示屏或简易按键式操作屏, 具体包括如下内容:

序号	项目	显示	报警	停机
1	进口导向叶片位置	●		
2	放散阀位置	●		
3	辅助油泵运转	●	●	
4	油加热器运转	●	●	
5	振动 1 级叶轮	●	●	●
6	振动 2 级叶轮	●	●	●
7	振动 3 级叶轮	●	●	●
8	润滑油供给压力	●	●	●
9	末级排放口空气压力	●		
10	系统空气压力	●		
11	供油温度	●	●	●
12	末级吸入口空气温度	●	●	●
13	油箱油温控制	●	●	
14	润滑油液位		●	●
15	主电机电流	●		

序号	项目	显示	报警	停机
16	主电机线圈温度“R”	●	●	●
17	喘振识别	●	●	●
18	喘振记录（24份资料）	●	●	●
19	停机记录（20份资料）	●	●	●
20	PLC输入输出模块故障	●	●	●
21	程序错误	●	●	●
22	传感器故障	●	●	
23	热电阻故障	●	●	
24	警报显示及记录	●		
25	手动进口导叶及放散阀控制	●		
26	总加载时间	●		
27	总运行时间	●		
28	日历及时钟	●		
29	油箱真空度	●	就地显示	
30	油位计	●		
31	油过滤器压差	●		

12、离心机组自动疏水阀：气动无损式。

13、在离心机组1米处测量噪音≤85分贝。

*14、离心机组配套高压柜及软启动柜的高压电气元件使用电气元件使用ABB/西门子/施耐德等品牌。

15、离心机组控制系统：Item 1 信号控制全开放；Item 2、3，即CDA、XCDA压缩机具备就地及其远程控制，用户可自选。远程控制至少实现压缩机的启停、加卸载、恒压控制等，其它信号需共享给大宗气站PLC系统，能够监视数据，不进行控制；单台空压机远程开启、加载时，IGV、BOV能自成系统。即空压机可在关闭出口管路阀门，实现加载功能，系统稳定后，开启出口管路，导入下游系统。

*16、设备使用环境：相对湿度为20%~85%，环境温度在0℃~45℃。

17、排气含油量：100%无油，已通过TUV 0级无油认证（ISO8573-1）

（二）自洁式过滤器技术要求

1、顶部净气室采用梯形或水平设计。

2、文氏管采用铝质。

3、框架钢结构的高强度设计，依据钢结构设计标准，确保在大的真空度时，箱体壁面的承压能力及结构的稳定性。

4、净气室内壁喷涂防锈漆，内衬不锈钢。外表面喷防锈漆+锤纹漆。

*5、过滤方式为：外框粗过滤网+内部高精度过滤筒。自洁式过滤器处理量：≥400m³/min，过滤精度：2微米，过滤效果：99.7%。设备阻力为初阻力≤150Pa，终阻力≤1200Pa。

*6、电控系统采用可编程PLC控制，带差压控制自洁系统、可以根据差压值变化自动对带灰滤筒进行自洁，直到恢复到设定的差压值才停止自洁反吹。

*7、电器箱采用IP55防护等级，确保设备在室外使用安全。

（三）压缩热吸干机装置技术要求

*1、处理量：180m³/min，工作压力：≥1MPa。

*2、再生方式：压缩热零耗气吸干机，耗气量：0%，压力损失≤0.05MPa。

*3、排气温度≤45℃，出口压力露点≤-40℃。

4、电加热器功率≤72kw。

5、阀门选用进口名牌蝶阀，阀门使用寿命≥15年。

6、电磁阀选用进口电磁阀，工作电压：24V DC。

*7、露点仪工作范围：-80~20℃td。

8、噪声要求≤75dB。

*9、干燥剂为活性氧化铝（粒径Φ3~Φ5），其使用寿命≥240000 小时。

10、控制模式分为自动模式、同时具备手动/时间三种切换模式，单塔切换周期可以达到 4 小时，双塔切换 8 小时。

11、控制系统要求可根据使用情况，重新设置控制程序，控制器输入电压：AC220V，排气阀带阀位反馈、可故障报警，控制器输出电压：DC24V。

12、排污装置自动疏水阀：气动无损式。

（四）除尘过滤器的技术要求

*1、后置除尘过滤器处理量是 180m³/min，工作压力≥1Mpa，工作温度≤60℃，含尘粒径 ≤0.1 μm，压降≤0.03 MPa 带压差显示并报警。

*2、后置除尘过滤器滤芯材质为聚酯纤维，过滤器的滤芯使用寿命≥8000 小时，气管管径 DN200。

3、排污装置自动疏水阀：气动无损式

（五）缓冲罐的技术要求

1、缓冲罐：材料必须符合国家标准，外部喷涂防锈漆，内部喷漆环氧树脂，工作压力≥1Mpa，能符合系统使用，排污自动疏水阀：气动无损式。

2、进进出口管径 DN200。

3、安全阀、压力表必须报检，并取得检测报告。

（六）横流方型冷却塔技术要求

*1、冷却塔单台循环水量能满足系统使用，单台电机功率：≤11KW。

*2、冷却塔设计工况：进水温度：40℃，出水温度：32℃，空气干球温度：31.5℃，空气湿球温度：28℃。

3、标准点噪声：≤68dB。

*4、塔体框架结构材质要求钢结构，采用热浸镀锌钢材质；连接螺栓、螺母、螺帽等紧固件采用 304 不锈钢材质。

5、储水底盘、底框结构及风筒要求：采用高强度阻燃玻璃纤维钢（FRP）或 Z700 进口镀锌钢板，储水底盘玻璃钢厚度不低于 4.0mm，镀锌钢不低于 3mm。

*6、填料：采用改性阻燃 PVC 材料，填料应具有良好的热力性能及阻燃特性，耐高温，抗低温，阻燃性能好，其氧指数≥32%，厚度不小于 0.30mm，耐温不低于 50℃。使用寿命应大于 15 年。

*7、电机：全封闭式冷却塔专用电机，防护等级 IP55 及以上，绝缘等级 F 级及以上，使用电源：380V±10%，50Hz±2%。使用寿命应大于 10 年。

8、风机：采用冷却塔专用风机，风机叶片采用铝合金材质，机翼型风机。

*9、传动方式：冷却塔风机与电机间的传动方式为皮带传动，皮带依据 150%的电机铭牌功率设计，由氯丁橡胶聚脂材料制成，正常使用寿命≥5000 小时。轴承寿命不小于 50000 小时。皮带：质量等同或优于三星、固特异或美国盖茨，轴承采用 SKF 同等或以上档次其它品牌。

10、漂水损失：无明显飞水，漂水损失：≤0.005%，并提供检测报告。

11、浮球装置：采用不锈钢或铜阀体、阀杆。

12、根据设备维修操作保护功能、必须设置检修通道（宽度≥400mm），及国标安全护栏，上塔爬梯及爬梯护笼，材质为 Z700 镀锌钢板或国标热浸镀锌钢材质。

*13、投标的冷却塔必须满足 GB7190.1-2008 标准，必须有国家权威部门检测报告；所参选的规格型号必须有 CTI 认证；节水、节能认证，其产品型号在 CTI 网站可查。

*14、冷却塔品牌选用 BAC、马利、益美高。品牌系列选用：BAC 选用 3000 系列、马利选用 NC 系列、益美高选用 AT 系列的产品。

（七）冷却水泵技术要求

1、水泵必须符合 GB19762-2005 能效标准。

2、确保水泵流量、扬程满足本系统正常标准使用。

（八）设备及空气管道安装要求

1、连接的压缩空气管道为 304 不锈钢管，管道要求 DN200*6mm，连接及焊接位置不存在漏气现象。

2、自洁式过滤器安装在新动力房楼面，确保进风良好，并做不锈钢雨棚遮挡。

3、自洁式过滤器与离心机组管道连接要求采用不锈钢 304 材质钢板，厚度根据国标要求全焊接，保证管道不会震动及变形。

4、所有设备安装必须平稳牢固，符合设备运行特性。

5、高压柜及软启动柜的安装、线路铺设必须符合国家用电安全技术规范。

- 6、离心机组供气口必须安装一只 ND200 不锈钢涡街流量计，以确保可以监测到机组实际供气量，为了能每年进行流量计检测，安装位置必须能实现不停气情况下拆除流量计送检。
- 7、所有排污口需有自动及手动排污，并集中连接到排污主管道引到站外下水道进行排污，每个排污口到排污主管道需加装止回阀，以防污水倒供。
- 8、机房设备及压力管道需根据压力容器相关管理规定，必须强制办理压力容器使用证，并作为设备最终验收的重要依据。
- 9、管道的防锈处理采用水性防锈漆，以防油性防锈漆挥发出的气味混和到压缩空气影响供气质量，油漆的颜色按国家要求规定的压缩空气管道色标。
- 10、高温部分的边接管道必须做好保温，以防烫伤伤人。
- 11、本安装工程按实结算，大概工程清单如下表：

序号	材料名称	型号	单位	数量
1	304 不锈钢管	DN200*6mm	米	120
2	不锈钢三通	DN200	个	3
3	不锈钢弯头	DN200	个	20
4	不锈钢法兰片	DN200	片	26
5	不锈钢法兰球阀	DN200	只	14
6	不锈钢波纹接头	DN200	只	1
7	不锈钢法兰螺栓	M20*90	套	400
8	不锈钢涡街流量计	DN200	个	1
9	管道油漆（含人工）		项	1
10	热熔管	Ø63PP-R	米	20
11	热熔管	Ø25PP-R	米	20
12	热熔管配件		项	1
13	支吊架		KG	850
14	设备吊装就位		项	1
15	辅助材料（氩气、焊材及其它）		项	1
16	机具材料运输		项	1
17	高压电源线	YJV22 8.7/15KV, 95*3	米	40
18	压缩热零耗气干燥机装置电源电缆	YJV3×10mm ² +1×4mm ²	米	80
19	镀锌线槽	200×150×2000	米	40
20	镀锌线槽	100×100×2000	米	80
21	电缆桥架		米	40
22	安装电气辅件	线耳、绝缘材料等	项	1
23	管道保温材料		项	1
实际发生项不在本清单内按市场信息价双方协商，以上清单内容仅供参考				

（九）设备及冷却管道安装要求

- 1、连接的冷却管道为无缝钢管，管道要求 DN200*7mm，连接及焊接位置不存在漏水现象。
- 2、所有设备安装必须平稳牢固，符合设备运行特性。
- 3、冷却塔及冷却水泵的控制箱的安装、线路铺设必须符合国家用电安全技术规范。
- 4、冷却塔补水接到现有空压系统的补水管上，采用 DN40 的镀锌钢管进行连接。
- 5、冷却设备接入管根据各设备机型管径进行选配安装，阀门可采用铜闸阀及对夹式锅轮蝶阀。

- 6、离心机组、压缩热零耗气吸干机装置冷却水管进出水需增加手动排水阀，以方便清洗冷却器。
- 7、冷却管道带自动排空装置。
- 8、管道防锈处理采用水性防锈漆，以防油性防锈漆挥发出的气味混和到压缩空气影响供气质量，油漆的颜色按现有冷却管道黄色色标。
- 9、冷却塔安装在现在冷却塔基础上，如新安装的冷却塔规格与现有基础不匹配需自行调整，并确保承重安全。
- 10、本安装工程按实结算，工程清单如下表：

序号	材料名称	型号	单位	数量
1	横流方型冷却水塔安装	单台满足系统正常运行	台	2
2	冷却水泵	单台满足系统正常运行	台	2
3	无缝钢管	DN200*6mm	米	80
4	无缝钢管	DN150*5mm	米	28
5	镀锌管	DN80*3.5mm	米	12
6	镀锌管	DN40*3.5mm	米	18
7	铜球阀	埃美柯 DN40	只	12
8	铜球阀	埃美柯 DN25	只	6
9	浮球阀	DN25	只	1
10	三通	DN200	个	4
11	弯头	DN200	个	24
12	蝶式法兰片	DN200	片	22
13	蝶式法兰片	DN150	片	6
14	蝶式法兰片	DN80	片	6
15	铜球阀	DN200	只	8
16	铜球阀	DN150	只	3
17	铜球阀	DN80	只	2
18	Y 型水过滤器	DN200	只	2
19	Y 型水过滤器	DN150	只	1
20	Y 型水过滤器	DN80	只	1
21	法兰软接	DN200	只	4
22	法兰软接	DN150	只	2
23	法兰螺栓		项	1
24	管道油漆（含人工）		项	1
25	水泵、风机电控箱及电源线		项	1
26	设备吊装就位		项	1
27	辅助材料（焊材及其它）		项	1
28	支吊架		KG	850
实际发生项不在本清单内按市场信息价双方协商，以上清单内容仅供参考				

（十）付款方式和交货期

1、付款方式：合同生效后支付合同总价款 30%；设备运抵交货地点安装调试后支付合同总价款 40%；终检验合格后支付 25%；质保期（18 个月）满后支付 5%。单笔支付金额超过 3 万元支付银行承兑汇票。

2、**交货期：**合同签订后 5 个月内。

3、**原厂证明资料，**设备到货时，需同时提供空压机提供原厂证明资料，如发票信息等。

注：带“*”的技术条款为关键核心技术指标，为必须满足项，若不能满足则判定为不合格。

四 设备资料要求

4.1 总体要求

- (1) 本技术规格要求的所有技术文件、图纸及资料均须免费提供，且必须为中文版或中英文对照。
- (2) 所有提交的技术文件、图纸及资料应使用国际单位制（SI）。
- (3) 提交的技术文件、图纸及资料应清楚、完整。
- (4) 只有由采购人认可的图纸及相关技术文件，才可用于项目的实施。如在实施中确有必要修改时，投标方必须写报告以求采购人批准，并不得以此为由调整合同总价。
- (5) 采购人将拒收不符合本技术规格的图纸及技术文件。在收到采购人的审查意见后，投标方须修改这些图纸及文件直到满足采购人的需要，由此引起的项目延误和损失应由投标方负责。
- (6) 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标方在收到采购人通知后一周内补齐这部分文件。由于投标方提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的制造或安装、调试的延误和所造成的损失，应由投标方承担。

4.2 投标时应提交的文件及资料

- (1) 设备及主要部件生产厂家的资料。
- (2) 设备制造厂商在中国的同类工程业绩，提供合同复印件。
- (3) 图纸
- (4) ISO9000 质量管理体系资格认证证书。
- (5) 设备使用说明书。
- (6) 设备在设计、制造、检验、试验等方面采用的标准及规范。
- (7) 随机维修专用工具及备品备件表。
- (8) 制造商厂名及主要配套设备的生产商。
- (9) 投标方提供的产品在中国市场的商业许可证和质量认证证书。
- (10) 投标方对所提供产品提供安装指导、调试及详细的售后服务条款和承诺。
- (11) 本技术规格要求的其它有关资料。

4.3 签约后应提供的资料

投标方在中标并同采购人签约后，根据采购人提出的进度要求免费提供下述资料：

- (1) 设备及部件的性能测试报告及有关资料。
- (2) 设备出厂资料：
 - a. 设备制作期间的试验、检测报告；
 - b. 出厂试验报告，报告中应有测试记录；
 - c. 产品合格证；
 - d. 装箱单；
 - e. 包装运输、仓储方案。
- (3) 培训资料
投标方在培训工作开始前应向采购人免费提供所有的培训资料。
- (4) 调试的相关资料
在试运行前一个月，投标方需提供操作维护手册，使采购人及有关人员能事前熟悉所安装的设备。手册应有总体安装及各种操作、维修程序。其内容应包括但不限于以下内容：
 - 设备结构说明：应包括但不限于包括设备结构、装配关系等。
 - 维修说明：应包括但不限于包括主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。
 - 操作说明：
 - a. 操作说明应包括从启动到关机的整个程序。包括前期检查及后期操作。
 - b. 在说明内还应有：警报及安全措施等操作人员确保安全操作所需的内容。
- (5) 本技术规格要求的其他资料。

4.4 技术培训

- (1) 投标方应对采购人技术人员和操作维修人员进行技术培训。投标方须在投标文件中列出详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。所有培训应为中文培训。
- (2) 投标方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有 5 年以上的维修经验。培训人员的简历须连同培训计划一并提交采购人，采购人认为培训人员不合适可要求更换。

(3) 培训

在设备进行调试时, 采购人将安排技术人员一同参与。投标方应在现场对采购人的技术人员进行培训, 供货厂商应安排工程师给予指导和演示, 对如何进行零件的拆装、如何排除故障等进行指导。投标方应在投标文件中单独列出此项工作的费用, 该费用将包含于设备总价中。

4.5 运输包装要求

(1) 设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供采购人认可, 并对此工作负责。油漆表面应光洁, 无折皱和剥落等。

(2) 所有设备应合理、有效地包装, 以使其有效防止各种损坏, 如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等, 并便于吊装、搬运。

(3) 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护, 并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来, 以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制中心、设备上的控制器等均应加保护罩。

(4) 随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存。

(5) 在包装箱中, 应附有产品合格证书(包括设备合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种, 以中文为准, 随包装箱带的文件、资料应防潮密封, 并放置在包装箱内明显的地方。

4.6 调试及试运行

设备安装工作结束且工作情况良好, 将进行调试和试运行工作。

(1) 工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标方应委派从事调试和试运行同类设备工作有五年以上实践经验的工程师在现场进行设备的调试和试运行, 以检测设备的设计、制造、运行效果等方面的情况。投标方应提供所有调试运行所需的工具、材料、仪器和劳务人员。由于产品质量原因造成的调试和试运行失败及由此所发生的费用和延误由投标方负责。

(2) 调试: 调试需根据实际情况在安装过程中或安装后进行。

(3) 试运行: 安装工作完成后应进行设备的试运行。

(4) 费用: 投标方应承担调试和试运行工作所需的费用, 并进入投标总价。

4.7 验收合格条件

(1) 试运行时, 各项性能满足标书要求。

(2) 调试和试运行时出现的问题已被解决至采购人认可。

(3) 已提供了合同范围内的全部货物和资料。

(4) 设备在交付采购人使用前, 已经采购人及相关部门验收通过。

4.8 售后服务

(1) 投标方应在国内设立常驻维修机构, 处理所有报修服务, 该服务必须是 24 小时提供的, 在接到报修通知后 24 小时内赶到现场, 并必须连续进行维修, 直至故障排除并完全恢复正常服务为止。该维修机构须备有足够的零备件, 以满足工程的维修需要。

(2) 投标方必须按照要求的期限内为所提供的设备和工程提供的免费保修, 时间从本主机设备安装调试完成, 验收合格之日起计算。

(3) 免费保修包括对所提供设备的系统常规检查、调校和润滑等内容。当由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏, 投标方须免费负责修理或更换。

(4) 在免费保修期结束时, 须由专业工程师对所提供的设备进行一次全面的测试和检查, 任何缺陷必须由投标方免费修理, 并得到采购人代表认可。在修理之后, 投标方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。报告一式两份。

(5) 投标人在投标文件中另需提供一份质保期满后 5 年内的维修保养计划的合同, 内容包括服务内容、服务标准、服务程序、服务范围和收费标准等, 此费用不计入投标总价中, 买方保留在质保期后根据需要是否签此合同的权利。

4.9 备件供应

(1) 投标人在投标文件中需提供货物质保期内所需的备品备件清单, 内容包括名称、数量、单价等, 上述备品备件价格计入投标总价, 并随主机设备一起交付买方。

(2) 免费保修期内, 由于设备质量因素而造成的损坏, 均由投标方负责免费维修、更换。

(3) 投标人在投标文件中需提供货物验收合格质保期满后, 正常运行所需的备品备件清单, 内容包括名称、数量、单价等。该部分备品备件价格不计入投标总价。但投标人应承诺: 如果中标, 其提供的备品

备件单价是最优的。

4.10 铭牌及标记

（1）投标方所提供的设备，其铭牌和使用标记、警告标记等标记都必须有中文或中英文表示，且必须是永久、易识的。

（2）每项设备均应有制造厂商的铭牌，并装在显著的地方。应清楚的标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、设备主要技术规格和参数（工况、设备重量、主电机型号、电压、功率、频率等）、制造编号、电机旋转方向、警示标记等。

第四章 设备采购合同

合同编号：

买方：广东风华高新科技股份有限公司

住所地：肇庆市风华路 18 号风华电子工业园

卖方：

住所地：

经买卖双方协商一致，就设备买卖有关事宜，达成如下协议：

1. 设备要求

1.1 设备名称：_____

型号规格：_____

数 量：_____

（注：如设备、规格型号、数量较多，可列出清单作为合同附件。）

1.2 设备质量要求和性能指标、随机备件、工具、配件清单：

（注：如条款较长，可另列为合同附件。）

同时，设备应附有产地证明书、技术文件及产品使用说明书。

1.3 包装。

除合同另有规定外，卖方提供的全部合同设备均须采用国家标准或专业的保护设施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运与内陆运输，并具有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备安全运抵交货地。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等责任和费用。

每件包装应附有质量合格证一套、详细的装箱单两套，除合同另有约定之外，一套装箱单应在包装箱里，一套在包装箱外。

2、 交货

交货方式：_____

交货地点：_____

交货时间：_____

交付：最终验收合格后，买卖双方代表签章办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备质量保证责任的转移。移交的内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸（含电路图、原理图）、资料（包括操作指引、技术说明书、维修指南等）、质量证明文件等；进口设备还应包括但不限于海运、空运提单、海关进口证明文件、商检证明等。

3、 保险

卖方承担买方签收前合同设备的一切风险。

设备是按照现场交货方式报价的，在确有必要的情况下，由卖方办理货物运抵现场这一段的保险，

保险范围包括卖方承诺运装的货物。有关保险的一切费用均由卖方承担。

4、技术资料

包括但不限于本协议第 2 条所列移交内容。

本合同设备如果是进口设备，所包含的技术文件应有相应的中文版本。如果买方确认卖方的技术文件、原产地证明书、合格证等寄送不完整或在运输过程中丢失，买方有权拒绝签收货物，视为卖方没有交货并立即通知卖方，卖方应在收到买方通知之日起三个工作日内免费将这些资料寄给或送给买方。

5、质量保证

除另有约定外，卖方应保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面完全符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其合同设备经过正确的安装、合理操作和维护保养下，在合同设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于其设计工艺或材料缺陷或其他潜在瑕疵而造成的任何不足和故障负责，其所发生的一切费用由卖方负责。

根据卖方检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方通知卖方后，卖方应在完成维修工作后 3 日内作出书面处理报告，报告内容应就质量问题详细描述。

除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后按卖方承诺的时间或三个工作日内免费负责维修或更换有缺陷的设备或零部件。对造成的损失买方保留索赔的权利。如果卖方在收到买方通知后按卖方承诺的时间或三个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，包括请第三方进行维修，但风险和费用将由卖方承担，卖方也不得以第三方进行过维修而拒绝承担质量保证期内的义务。

本合同约定，合同设备的质量保证期为自设备安装调试联动运营正常且双方签字验收之日起_____个月。

合同设备在质保期满之前出现质量问题的，卖方应在收到买方通知之日起三个工作日内到买方处予以免费维修、更换，若维修天数达到十个工作日设备仍不能正常工作，卖方应在十个工作日内对新设备予以更换，所发生的一切费用由卖方承担；如因买方原因造成的问题，卖方也应及时修复和更换，但费用由买方承担。合同设备在质保期满后，如出现质量问题，卖方应及时修复、更换，并只收取材料或零部件成本费。

质保期外，卖方也应向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6、检验

设备运抵交货地之后，买方将对设备的质量、规格、数量和重量进行初步检验，如果发现设备的规格或数量或两者皆与合同中的不符，视为卖方没有交货，卖方接到买方通知之日起 7 日内，进行换货并自行处理不符合约定的设备。因此未能按期交货的，同时承担逾期交货的责任。

卖方应于设备运抵交货地点后____天内完成全部设备的安装、调试和复验，并提交安装调试记录。符合验收要求且设备使用达30天时，买卖双方签字初步验收。设备稳定运行 90 天，设备达到各项技术要求双方进行最终验收。

验收后三十日内设备发生质量问题，买方有权主张立即退货。

验收执行1.2 设备质量要求和性能指标标准，设备应符合本合同或合同附件所规定的技术指标

要求，设备性能不能低于卖方通过媒体传播的信息或直接向买方提供的宣传资料、技术资料或其他任何文件描述的标准，否则视为设备不合格。

买方对设备的验收是表面验收，不因此免除卖方的任何质量责任。

鉴于设备本身所含的技术性、专业性强，卖方应承诺对合同设备质量问题承担全部证明责任，包括但不限于双方提请第三方鉴定的费用。

7、知识产权条款

卖方必须保障买方使用的货物、服务及任何一部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用，买方视具体情况有权要求退货。

买方购买设备款中已经包含了全部知识产权费用，卖方不得再提出任何类似的要求，若遭遇第三方索取知识产权费用的情况，全部由卖方出面解决并承担。

如果因此而影响买方对设备的使用，卖方应按合同总金额的 20% 支付违约金，并负责赔偿买方的有关停产损失。

8、索赔

卖方对合同设备于合同要求不符负有责任，买方有权根据自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

如果买方已于规定的检验、安装、调试、验收测试期限内和质量保证期限内提出索赔，并且卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

① 卖方同意退货，承担一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒设备所需的其他必要费用。

② 更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到合同所规定的规格、质量、性能；卖方承担一切费用和 risk 并负担买方所遭受的直接损失，同时卖方应相应延长被更换设备的质量保证期。

③ 根据设备的劣疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方商定降低设备价格。

如果买方提出索赔通知之日起 30 天内，卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知之日起 30 天内或买方同意的更长一段时间内，按买方同意的上述任何一种处理方式处理索赔事宜，买方将从应付款或卖方质量保证金或货款中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿，同时保留进一步索赔的权利。

9、技术服务条款

卖方应免费为买方培训技术人员，培训结果应为保证买方技术人员熟练掌握该设备的使用、操作、维护及相关处理技术。

10、价格与支付

10.1 本

合同总价为：人民币 大写： 元(¥： 元) (含 17% 增值税发票)，包括合同设备、外构、外协、配套件、原材料及设施、生产制造、检验、油漆、包装、随机备品备件、易损件、保险、各项利税、关税、管理、运杂、指导安装（电气及自控系统要包括安装费用）、测试、培训、配合、图纸资料、驱动软件等全部费用。

10.2 本合同附件中任何与合同主体条款矛盾的规定一律无效，不得作为支付的依据。

10.3 付款条件及支付方式：

付款条件：签订合同支付合同金额 30 %即_____元，设备到位、初验收合格后支付合同金额 40 %即_____元，设备使用 3 个月终验收合格支付合同金额 25 %即_____元，合同金额 %即_____元作为质保金，终验收合格后 18 个月后支付。

支付方式：_____单笔支付金额超过 3 万元支付银行承兑汇票。

10.4 质量保证金条款。

双方同意以合同金额的 5%作为质量保证金，若卖方怠于履行约定的质量义务，视为卖方违约；买方不予返还质量保证金，卖方仍应承担质量责任。

质量保证金由买方直接从设备总价款中扣留。

设备保质期已满但未出现质量问题或质量问题得到卖方及时的解决，并未对买方造成相应的直接损失，买方无息返还全部质量保证金。

11、违约责任

11.1 卖方应按照本合同约定的时间交货和提供服务。

11.2 如果卖方未能按照合同约定的时间交货或延迟安装调试（本合同所约定的不可抗力除外），每延迟一天按合同总金额的 5%计算损失额给买方，买方从货款中扣除。

11.3 卖方应及时以书面形式将不能按时交货或延迟安装调试的理由、延误时间通知买方，买方在卖方承担延迟履约损失的条件下有权决定延长合同交货期。但是，核定的损失额（每天 5%）不得超过迟交合同总金额的 10%（限期 20 天）。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后（满 20 天）仍不能交货，买方有权采取以下措施：买方有权终止合同，或收货后退货视为卖方不能交货，卖方除退还买方已支付合同款项外，卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。另外，要承担合同总额 10%的合同违约金。

11.4 如果卖方未能按期履行保修义务，每延迟一天按合同总金额的 5%支付延迟损失。

11.5 如果买方不能按合同约定期限付款，每延迟一天按延迟支付金额的 5%支付滞纳金。

12、不可抗力

12.1 如果买卖双方中任何一方由于战争、严重水灾、台风和地震以及其他经双方同意属于不可抗力事件，导致合同履行受阻时，履行合同的期限应相应延长，延长期限相当于不可抗力所影响的时间。

12.2 卖方在延迟履行义务后才发生的不可抗力因素的情况，对卖方不可免责。

12.3 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并于事故发生后七天内将事故发生地政府主管机构出具的事故证明书通过邮政快件方式或亲自送交另一方。如果不可抗力影响时间超过二十日，双方应通过友好在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止合同。

12.4 发生不可抗力事件后，受事件影响方应竭力采取补救措施，以减少对方可能遭受的损失，若不作为放任对方损失扩大，不能完全免除责任。

12.5 因不可抗力导致卖方交货延迟或无法交货的，买方经通知卖方后可解除或终止合同，买卖双方均不承担任何责任。

13、合同修改

欲对本合同进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书或签订补充协议。

14、转让和分包

除非合同中另有规定或买方事先书面同意，卖方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

15、破产终止合同

如果一方破产或无清偿能力时，另一方可在任何时候以书面形式通知对方终止合同。该终止合同不损害或影响通知方已经或将要采取的任何补救措施的权利。

16、保密条款

本协议及有关合作函件，未经合同另一方同意，不得向第三方公开或用于商业宣传用途。

17、阳光条款

双方力求建立健康的商业合作关系，杜绝商业贿赂行为，不得向对方业务人员提供任何形式的利益（包括但不限于现金、宴请、旅游、购物券、礼品等），对业务人员提出的类似要求有权拒绝，并有义务向其单位法定代表人举报。任何一方利用商业贿赂行为获取商业机会或利益的，不当方应按照合同金额的 30% 承担违约责任。

18、争议解决

执行本合同如果发生争议，由双方协商解决；协商不成，双方同意由买方所在地人民法院管辖。

19、合同生效及其他。

合同经买卖双方代表签字、加盖公章（或合同专用章）之日起即生效。如果双方约定买方需支付预付款的，在买卖双方完成前述行为后、经买方银行办理预付款当日生效。合同签订后买卖双方即直接产生权利义务关系，合同在执行过程中的未尽事宜双方协商解决，协商结果以“补充协议”形式双方盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

买方：（签章）

卖方：（签章）

买方代表签字：

卖方代表签字：

卖方开户银行：

卖方开户银行：

帐号：

帐号：

年 月 日

年 月 日

甲方：广东风华高新科技股份有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律和法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、 工程概况：

- 1、 工程名称：150m³/min 离心式空压机及配套系统安装工程。
- 2、 工程地点：肇庆市端州区风华路 18 号。
- 3、 工程范围：
 - (1) 承担负责 150m³/min 离心式空压机及配套系统安装报检，详尽数量内容按中招单位报价表。
 - (2) 所有工程范围内管道及其管道附件的压力试验、吹扫，及领取压力容器使用证。

二、 工程期限：

合同签订、并收到预付款后____天内完成，国家法定节假日除外。

三、 双方责任：

- 1、 甲方：
 - (1) 提供施工用水、电（费用由甲方负责）及施工场地、施工通道。
 - (2) 在施工过程中，委派合格人员负责现场协调和监督施工。
 - (3) 参加调试等工作并及时为合格的工程项目签证。
 - (4) 对乙方的施工予以必要的协助。
 - (5) 负责对建设方提出有技术改造或工程增加等要求时进行与建设方交涉处理。
 - (6) 能及时积极为乙方在施工过程中遇到的需要甲方才能解决的问题进行处理或协助处理。
- 2、 乙方：
 - (1) 负责采购符合国家标准的管道及管件材料。
 - (2) 派遣合格的安装人员，提供安装所需机具。
 - (3) 因地制宜，按现场实际情况施工；严格按照国家相关的工程施工验收规范施工。
 - (4) 负责对安装完成后的管道系统进行吹扫、调试工作。
 - (5) 文明施工，保持施工现场整洁，在安装过程中，确保施工安全。
 - (6) 优质服务，尽可能满足甲方的需要，把工程按甲方要求做完善。
 - (7) 安全生产，对本单位安全生产负全责。
 - (8) 可以根据甲方的合理要求，适当调整工程施工的进度。

四、 验收标准

- 1、各管道正常没有漏气及漏水。
- 2、领取压力容器使用证。
- 3、设备符合设备安装标准。

- 4、各阀门开启及关闭正常及顺畅。
- 5、流量计安装前必须进行检测，并提供检测报告。
- 6、各用电设备接线必须按用电规范施工，不存在安全隐患。

五、 工程合同总价及付款方式：

- 1、工程合同总价为含税价人民币（含增值税专用发票 %）：大写_____元正，（小写¥. 元），合同金额以实际工程数量结算，以单价为准；（包括本项管道安装过程所需要的工时材料费用等，详见附件《中招单位报价表》）。
- 2、工程合同签订后，甲方支付给乙方 **30%**工程预付款；工程施工完成，甲方支付 **30%**工程款；工程完工验收合格后，甲方支付至结算价的 95%工程款给乙方，余额待质保期满后支付。
- 3、付款方式为：电汇或承兑汇票。

六、 违约责任

除不可抗力外，乙方应按期完工，逾期完工的，每逾期一日按合同总金额的千分之五支付违约金；逾期十日仍未到货的则视乙方不能交货，甲方可解除合同，甲方已付款的，乙方则应在 5 日内返还甲方已付款，并按本合同款的 5%向甲方承担违约金。

乙方施工过程中所产生的一切责任及法律后果均由乙方承担，因乙方施工不规范或材料存在质量问题等给甲方造成损失的，除按本合同款的 20%向甲方承担违约金外，还应赔偿其给甲方造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。

七、其它：

- 1、本工程保修期为一年，时间自甲方验收合格签字之日起计算。
- 2、合同履行过程中，若发生争议或经济纠纷，双方应友好协商解决，若协商不成的本合同任一方
可向甲方所在地人民法院诉讼。
- 3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，自双方签字之日起生效。

以上条款如有未尽事宜，双方可共同协商解决。

甲方：广东风华高新科技股份有限公司

乙方：

（盖章）

（盖章）

法定代表人：

企业负责人：

签约代表：

签约代表：

代表电话：

代表电话：

签约日期：

签约日期：

施工项目安全承诺书

广东风华高新科技股份有限公司：

为保障施工安全，明确安全责任，我方就 150m³/min 离心式空压机及配套系统安装工程 项目施工安全责任郑重承诺如下：

- 1、委派_____作为本项目施工的安全负责人，负责本项目施工安全。
- 2、严格执行国家及地方安全生产的政策、法令法规，遵守国家、行业有关安全施工规定，做好各项安全、防护及保险措施，确保施工安全。
- 3、保证派驻本项目现场的作业施工人员均已接受必要的安全培训教育和持有有效的作业资格证书，并熟练掌握作业安全操作技能。
- 4、为我方施工人员提供的作业的工具、安全防护用品、安全保险装置等均应符合相关安全技术规范的要求，且在安全检验的有效期内。
- 5、做好施工现场的各项施工防护、警示措施，确保施工过程及所有作业相关的物品不对建筑本身及厂家、行人、车辆、花木绿化等造成影响及损害。
- 6、施工人员严格遵守贵单位厂区的外来施工管理各项规定，在规定的时间内进行施工，并自觉接受并配合保安人员的查验。
- 7、及时做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
- 8、未经贵单位书面同意，不拆改原建筑物结构、各种设备管线及各种设施。如未经贵单位同意，擅自拆改原建筑物结构或设备管线等，由此发生的损失或事故（包括罚款），全部由我方承担。
- 9、施工过程中应自觉接受贵单位安全检查，对贵单位人员发现的施工安全隐患进行及时整改。
- 10、施工期间，因安全及防护措施问题，造成的一切事故，其事故责任及由此产生的一切费用，均由我方自行承担。
- 11、我方施工期间发生事故立即通知贵单位，并上报政府相关部门，按政府相关要求进行处理。
- 12、我方承诺我方的施工行为（包括但不限于打桩等）不影响、不损坏贵司所属的施工地点周边的建筑物包括建筑的内部结构，如有损坏，我方负赔偿责任，修复责任。

承诺单位：（盖章）

代 表 人：

时 间： 年 月 日

第五章 文件附件

150 立方空气压缩机项目

投标文件

(一正五副)

项目名称: 150 立方空气压缩机

项目编号: NO. S18022

投标人: _____ (加盖单位公章)

法定代表人或授权人: _____ (签名或盖章)

日期: _____

1 评标导读及自查表

（一）资质审查导读表：

评审内容	招标文件要求（详见符合性审查表）	自查结论	证明资料
资质审查	投标人必须是在中华人民共和国境内注册的成立时间至少 3 年的法人单位。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	投标人营业执照副本复印件加盖公章（或三证合一）。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	提供近 3 年至少 3 个 10KV 150 立方及以上离心空压机合同案例，以合同或中标通知书复印件加盖公章为准。（要求案例空压机品牌为投标品牌）。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	投标人近三年国家企业信用信息公示系统查询无列入严重违法失信企业名单（黑名单）、无行政处罚信息、无未移出的经营异常名录信息。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	投标人为设备制造厂商的代理商，则必须有制造厂商的授权代理书，同一制造厂商只允许一家代理商参与投标。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
	不是联合体投标。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页

注：1 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

2 “证明资料”栏由填写投标文件中对应的页码。

（二）符合性检查导读表：

评审内容		招标文件要求（详见符合性审查表）	自查结论	证明资料
商务符合性	投标有效性	法定代表人身份证明及法人授权委托书证明	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标保证金 60000 元人民币	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		合同条款符合性	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		离心机生产及销售历史、业绩证明	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		招标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件有法人代表签字或公章的，或签字人有法人代表有效委托的	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
技术符合性	采购内容及要求	投标人投标文件技术方案满足采购方采购内容及要求（检查“*”号条款项）。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
价格符合性	价格标准	投标报价没有严重缺漏项	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标文件没有未报或少报规定的费用及税金	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
		投标报价表包含开标一览表	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
围串标审查		无发现招标文件及法律法规认定的围串标行为	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第（ ）页
投标文件没有其他导致废标的因素				

1、技术评分导读表

评审项目	评审内容	分值	评分标准	导读(投标文件页码)
技术 45 分	电机品牌	5	1、采用 ABB、西门子、TECO 东元 5 分，2、其他电机 1 分	见投标文件第 () 页
	油、气密封形式	5	1、碳环密封(泄漏量低于 0.3%) 5 分，2、迷宫密封(泄漏量高于 1%) 3 分，3、其他密封形式 3 分，	见投标文件第 () 页
	进气和防喘振调节阀，要导叶调节阀	4	有导叶阀 4 分，无导叶阀 0 分	见投标文件第 () 页
	叶轮材质	5	1、15-5PH(特种不锈钢材料，机械强度更高，耐温更高 750℃) 5 分 2、17-4PH(特种不锈钢材料，机械强度高，耐温 300℃) 3 分 3、钛合金(特种金属，耐温一般) 0 分	见投标文件第 () 页
	是否配置节能型吸干机	5	1、排气温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ，配压缩热再生零耗气，耗气 0% 5 分 2、排气温度 $\geq 110^{\circ}\text{C}$ ，配压缩热再生零耗气，耗气 1~3% 3 分 3、排气温度 $< 110^{\circ}\text{C}$ ，须增加电加热器 1 分	见投标文件第 () 页
	冷却器材质	5	1、海军铜管和翅片 5 分 2、304 不锈钢管和翅片 3 分 3、其他材质 1 分	见投标文件第 () 页
	ISO 0 级无油认证	5	有认证 5 分 无认证 0 分	见投标文件第 () 页
	噪声	5	噪声 $\leq 75\text{dBA}$ 5 分，75dBA $<$ 噪声 $\leq 80\text{dBA}$ 3 分，80dBA $<$ 噪声 $\leq 85\text{dBA}$ 1 分。	见投标文件第 () 页
	机组剖分形式	3	水平剖分 3 分，垂直剖分 0 分	见投标文件第 () 页
	完善的远程监控系统	3	1、可在远程 PC 端和手机移动 APP 监控空压机的运行数据 3 分， 2、可以通过网线连接在 PC 端监控空压机的运行数据 1 分 3、无远程监控功能 0 分	见投标文件第 () 页
合计		45		

2、商务评分导读表

评审项目	评审内容	分值	评分标准	导读(投标文件页码)
商务 25 分	离心机出厂历史：以实际业绩为准，如有作假，直接 0 分。（投标商提供生产厂家证明，注明开始生产及销售离心机日期，加盖生产厂公章）	8	1. 生产销售离心机历史 > 15 年：8 分 2. 10 年 $<$ 生产销售离心机历史 < 1 年：4 分 3. 生产销售离心机历史 < 10 年：1 分	见投标文件第 () 页

	业绩：以业绩表数量为准，如有作假，直接 0 分。 (投标商提供生产厂家财务报表或年报做参考，注明开始生产并销售离心机业绩，加盖生产厂公章)	8	1. 国内离心机业绩>1500 台/年：8 分 2. 500 台/年<国内离心机业绩<1500 台/年：4 分 3. 国内离心机业绩<500 台/年：1 分	见投标文件第()页
	设备交货期(签订合同后达到运行状态的期限)5 个月内	4	3 个月内 4 分，4 个月内 2 分、5 个月以上 1 分	见投标文件第()页
	售后服务方案	5	最优的 5 分，良 3 分，中 1 分	见投标文件第()页
合计		25		

3、价格评分导读表

评审项目	评审内容	分值	投标内容	导读(投标文件页码)
价格 30 分，采用最低基准价法评分。 1、满足招标文件要求且 2 年综合价最低者为基准价。 2、投标价格+2 年电费 = 2 年综合价。 3、投标报价得分 = (基准价 / 投标单位 2 年综合价) × 30	投标价(单位：RMB)	/		见投标文件第()页
	离心机气量(单位：m ³ /min)	/		见投标文件第()页
	离心机额定功率(单位：kw)	/		见投标文件第()页
	离心机比功率 =离心机气量/功率	/		见投标文件第()页
	2 年电费(单位：RMB) =离心机比功率 *150*8000 小时*0.6 元/度	/		见投标文件第()页
	投标单位 2 年综合价	/		见投标文件第()页
合计				

二、 投标书

1. 投标书

(一)、商务文件

- 1 投标书
- 2 法定代表人身份证明书（加盖公章）
- 3 法定代表人授权委托书
- 4 资格声明函
- 5 投标保证金承诺函
- 6 投标人情况一览表
- 7 开标一览表
- 8 商务条款偏离表
- 9 主要合同条款
- 10 售后服务承诺及使用技术培训方案
- 11 同类项目成功案例一览表（以合同或验收报告或中标通知书复印件加盖公章为准）
- 12 公司情况说明书
- 13 投标人认为需要提供的其他说明和资料
- 14 提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等资料
- 15 廉政承诺函

(二)、技术文件

- 1 技术条款偏离表
- 2 主要部件产地明细表
- 3 质保期内备品备件、易损件明细表
- 4 质保期满后五年内备品备件、易损件报价表
- 5 货物技术规格说明书

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、 投标人将按投标文件的规定履行合同责任和义务。
- 2、 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 3、 本投标有效期为开标日起九十个日历日。
- 4、 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 5、 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 6、 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

电话_____

传真_____

电子邮件_____

投标人代表签字_____

投标人名称_____

公章_____

日期_____

2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____ 年____月____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

是_____（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附法定代表人身份证复印件

身份证复印件粘贴处正反面

3、法定代表人授权委托书

致广东风华高新科技股份有限公司：

本授权委托书声明：现授权委托_____先生/女士_____（职务）为我公司代理人，代表本单位参加贵方组织的_____项目的投标活动；代表本单位处理与之有关的一切事务，并签署所有的有关文件资料。

本授权有效期：_____年____月____日至_____年____月____日，授权委托代表人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销为失效。

代理人无转委托。特此委托。

代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

附授权委托书代表人身份证复印件

身份证复印件粘贴处正反面

4、资格声明函

致：广东风华高新科技股份有限公司

关于贵方_____（招标公告的时间）_____（项目编号 NO. S18022）招标公告，本
签字人愿意参加投标，并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由_____ 工商局（全称）签发的我方营业执照正本复印件一份（盖公章）。
2. 营业执照副本及税务登记证复印件各一份（盖公章）。
3. 我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。
4. 其它的资格证明文件。
5. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
6. 国家企业信用信息公示系统查询结果（盖公章）。

单位的名称和地址：

投标人代表：

名称：_____

签字：_____

地址：_____

电话：_____

传真 _____

单位盖章：_____

日期： _____年____ 月____日

附：营业执照，代理证明或项目授权书，其它资格证明文件

5、投标保证金承诺函

致：广东风华高新科技股份有限公司

本承诺函为本投标人参加贵公司的150 立方空气压缩机项目（项目编号：NO.S18022 ）项目招标而提供的保证金承诺函。

本投标人在投标时缴纳投标保证金人民币陆万元整。

本保证金义务的条件是：

- 1、如果投标人在投标书规定的投标有效期内撤回其投标书；
- 2、如果投标人在投标书规定的投标有效期对投标文件进行实质性的修改；
- 3、如果投标人在投标有效期内收到贵司的中标通知后：不能或拒绝按投标须知和贵司的要求签署合同协议书或拒绝交货；
- 4、如果投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容；
- 5、如果投标人违反投标纪律或串通投标或招标文件中有关投标保证金的其他规定。

本承诺函在投标须知中规定的投标有效期满后 7 天内保持有效；或在贵司延长的投标有效期（如果有）满后 7 天内保持有效，在此期间，若投标人发生了违反上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司有权没收该投标保证金，投标人无异议。

投标人代表签字：_____

单位盖章： _____

日期： _____年____ 月____日

银行转账单粘贴处

6、投标人情况一览表

基本信息	企业名称:				地址:			
	成立时间:				注册资金:			
	总资产:				净资产:			
	纳税人资格:	一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他:						
	企业类型	国有企业 ☐ 上市公司 ☐ 外商独资 ☐ 民营企业 ☐ 合资企业 ☐ 其他						
	企业性质	生产厂家 ☐ 贸易厂商 ☐ (请备注原厂家)						
	总经理:		联系电话:			E-mail:		
	业务联系人:		联系电话:			E-mail:		
	网址:				传真:			
人员情况	员工总人数:		高级职称人数			中级职称人数		
	生产计划人数:		物料管理人数			客户服务人数		
	品管人数:		过程工程师			设计人数		
生产销售情况	厂房面积:			正常工作:	天/周		办公时间:	小时/天
	2016 年销售额:			2017 年销售额:			2018 年销售额 (预测):	
主要产品信息	主要 产 品 范 围:							
	产 品 名 称	月 产 能	2016 年		2017 年		2018 年 (预测)	
			销售量	销售额	销售量	销售额	销售量	销售额
主要竞争对手								
公司的优势有哪些								
公司的未来重点发展方向								
前三位客户信息	客户名称	主要供应产品		年供应额		所占销售总额比例		

与风华 同类企 业客 户 信息	客户名称	主要供应产品	年供应额	所占销售总额比例	
与风华 合作情 况	合作子分公司名称	开始合作时间	供应的产品名称及数量	备注	
前三位 供应 商 信息	供应商名称	主要采购产品	年采购额	所占采购总额比例	
主要测 试仪 器	仪器名称	型号规格	台数	检验项目	测试精度
主要生 产设备	设备名称	型号规格	台数	主要功能	
体系认 证情况	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO9000 认证。 若是，附证书。若否，计划何时认证？				
	是 ☐ 否 ☐ 通过 ISO14000 认证。 若是，附证书。若否，计划何时认证？				
	其他认证：				

请附管理体系认证证书复印件、公司组织结构图、质量管理结构图、生产流程图、QC 工程图、其他产品介绍资料等。

投标人代表签字：_____

单 位 盖 章：_____

日期： _____年____ 月____日

7、开标一览表

投标人名称：_____

项目编号：____NO. S18022____

项目	名称	数量	总报价（人民币）	税种税率	交货期（日历日）
150 立方空气压缩机	150 立方空压机及其配套设备、管道主辅材料总价	1 批	大 写： 小 写：		
	管道安装费用总价	1 项	大 写： 小 写：		

- 1、报价为含 16%增值税报价。
- 2、投标总合计价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。
- 3、投标总价必须准确唯一，为含税报价。
- 4、注明税种及税率，如设备、管道等设备和材料开具“含 17%增值税”的专用发票，安装费用开“工程发票”

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标人须知”的规定单独密封提交。

投标人代表签字：_____

单 位 盖 章：_____

日期：_____年____月____日

8、投标分项报价表

投标人名称_____

项目编号 NO. S18022 _____

项目	名称	型号和规格	数量	制造商国籍和名称	单价	总价
150 立方空压机	离心空压机	150 立方	1 台			
	缓冲罐	20 立方	1 个			
	压缩热吸干机装置	180m ³ /min, 工作压力: $\geq 1\text{Mpa}$ 。	1 套			
	除尘过滤器	180m ³ /min, 工作压力 $\geq 1\text{Mpa}$	1 套			
	自洁式过滤器	400m ³ /min,	1 台			
	横流方型冷却塔		2 台			
	冷却水泵		2 台			
	管道主辅材及安装费用 总价		1 项			
项目总价						

注：1、总计价应等于“开标一览表”中的投标总价；

2、报价单位为人民币，以上列项全部为含税报价；

3、管道安装工程，以实际工程量结算。

投标人代表签字: _____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

9. 管道工程投标报价明细表

投标人名称_____

项目编号 NO. S18022

序号	名称	型号规格	单位	数量	单价			总价
					设备材料	安装费用	合计	
压缩空气管道安装								
1	304 不锈钢管	DN200*6mm	米	120				
2	不锈钢三通	DN200	个	3				
3	不锈钢弯头	DN200	个	20				
4	不锈钢法兰片	DN200	片	26				
5	不锈钢法兰球阀	DN200	只	14				
6	不锈钢波纹接头	DN200	只	1				
7	不锈钢法兰螺栓	M20*90	套	400				
8	不锈钢涡街流量计	DN200	个	1				
9	管道油漆（含人工）		项	1				
10	热熔管	Ø63PP-R	米	20				
11	热熔管	Ø25PP-R	米	20				
12	热熔管配件		项	1				
13	支吊架		KG	850				
14	设备吊装就位		项	1				
15	辅助材料(氩气、焊材及其它)		项	1				
16	机具材料运输		项	1				
17	高压电源线	YJV22 8.7/15KV, 95*3	米	40				
18	压缩热零耗气干燥机 装置电源电缆	YJV3× 10mm²+1× 4mm²	米	80				
19	镀锌线槽	200×150× 2000	米	40				
20	镀锌线槽	100×100× 2000	米	80				
21	电缆桥架		米	40				
22	安装电气辅件	线耳、绝缘材料等	项	1				
23	管道保温材料		项	1				
项目小计								
横流方型冷却水塔安装								

1	无缝钢管	DN200*6mm	米	80				
2	无缝钢管	DN150*5mm	米	28				
3	镀锌管	DN80*3.5mm	米	12				
4	镀锌管	DN40*3.5mm	米	18				
5	铜球阀	埃美柯 DN40	只	12				
6	铜球阀	埃美柯 DN25	只	6				
7	浮球阀	DN25	只	1				
8	三通	DN200	个	4				
9	弯头	DN200	个	24				
10	蝶式法兰片	DN200	片	22				
11	蝶式法兰片	DN150	片	6				
12	蝶式法兰片	DN80	片	6				
13	铜球阀	DN200	只	8				
14	铜球阀	DN150	只	3				
15	铜球阀	DN80	只	2				
16	Y型水过滤器	DN200	只	2				
17	Y型水过滤器	DN150	只	1				
18	Y型水过滤器	DN80	只	1				
19	法兰软接	DN200	只	4				
20	法兰软接	DN150	只	2				
21	法兰螺栓		项	1				
22	管道油漆（含人工）		项	1				
23	水泵、风机电控箱及电源线		项	1				
24	设备吊装就位		项	1				
25	辅助材料（焊材及其它）		项	1				
26	支吊架		KG	850				
27	横流方型冷却塔安装	单台满足系统正常运行	台	2				
28	冷却水泵	单台满足系统正常运行	台	2				
项目小计：								

注：1、安装费用单价为完成管道、阀门等主要设备、材料的包干单价（包含辅材、人工、利润、税费等全部费用）；以上列项全部为含税报价；支架及管道油漆要求是一层防锈漆，两层面漆。

2、以上单价汇总与总价报价不一致，以单价汇总为准；

- 3、报价单位为人民币；
- 4、管道安装工程以实际工程量结算，报价时注明品牌产地；
- 5、以上管道及配件清单数量规格，仅供参考。实际发生项不在本清单内按市场信息价双方协商。

投标人代表签字: _____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

10. 商务条款偏离表

投标人名称_____

项目编号_____

序号	投标文件商务条款	投标文件商务条款（投标人填写）	偏离	说明
1	投标资格标准			
2	付款方式和条件	合同生效后支付合同总价款 30%；设备运抵交货地点安装调试后支付合同总价款 40%；终检验合格后支付 25%；质保期（18 个月）满后支付 5%。单笔支付金额超过 3 万元支付银行承兑汇票		
3	交货期	合同签订后 5 个月内		
4	质保期	18 个月		
5	合同中所列各条款			
6	投标保证金	6 万元		
7				
8				
9				
10				

备注：

1、“偏离”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。2、“无偏离”是指投标人满足招标文件中商务条款要求，“正偏离”是指投标人优于招标文件中商务条款要求，“负偏离”是指投标人不能满足招标文件中商务条款要求。3、如未填写，视为完全满足招标文件要求。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

11、合同条款

完全响应招标文件合同条款。

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日

12、售后服务承诺及使用技术培训方案

一、售后服务承诺

主要内容应包括：

- 1、 维修技术人员情况；
- 2、 应急维修时间安排和联系方式；
- 3、 质保期内维修服务承诺和计划；
- 4、 质保期后维修服务承诺及相关收费标准
- 5、 其它服务承诺。

二 、技术培训方案

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

日期： _____年____ 月____日

13、同类项目成功案例一览表

(以合同或验收报告或中标通知书复印件加盖公章为准)

说明：请提供投标单位近 3 年至少 3 个 10KV 150 立方及以上离心空压机合同案例，合同案例中空压机品牌要求与本项目投标品牌一致。

投标人代表签字_____

投标单位盖章：_____

日期： _____年____ 月____日

14、公司情况说明书

15、投标人认为需要提供的其他说明和资料

16、提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等资料

17 廉政承诺函

广东风华高新科技股份有限公司：

为了进一步密切贵我双方的业务合作关系，共同促进各自的业务发展和廉政建设，我方兹此签订《廉政承诺函》。具体内容如下：

- 1、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送任何形式的好处费、回扣费和关系费；
- 2、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系向贵方人员赠送现金、金银饰品、贵重物品、各类有价证券、各类磁卡等；
- 3、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系，为贵方人员提供资金参加娱乐、旅游、过生日、婚礼等方面的宴请活动；
- 4、我方及我方人员不利用贵我双方的业务合作关系为贵方人员报销理应由其个人承担的各类费用。
- 5、我方及我方人员不得为贵方人员的亲属、朋友等安排工作以及为其提供应由贵方人员支付的各种费用。
- 6、我方支持贵方的诚信廉洁建设，若贵方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向贵方人员主管部门投诉，由贵方按照有关规定处理。
- 7、我方向贵方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保持真实、准确。

我方承诺承担以下违约责任：

贵方发现我方单位向贵方有关人员进行违背本承诺内容的活动时，贵方应以书面通知形式告知我方，经核查属实，我方承诺承担以下责任：

贵方如发现我方有违反本承诺，采用不正当的手段行贿贵方人员等不正当行为的，贵方有权立即终止或解除与我方的合作关系，冻结货款，并有权追索我方用不正当手段获取的非法所得，因此而造成的一切损失由我方承担。同时，贵方可根据情节轻重追究我方责任，有权按照贿赂及其它不正当利益金额的二十倍或交易金额 5~10% 的标准向我方收取廉洁违约金。

贵方的含义：股份公司所属的全资子(分)公司和控股公司。

我方的含义：与贵方签订相应的合同、协议、方（预）案等形式的业务合作书的各业务单位。

承诺单位(盖章)： _____

承诺时间： _____年____月____日

投诉部门：风华高科纪检监察部

投诉电话：0758—6923518

二、技术文件

1、技术规格偏离表

投标人名称_____

项目编号_N0. S18022_____

序号	投标文件条目号详见第三章的技术要求及参数	采购规格	投标规格	偏离	说明
1	项目说明及要求				
2					
3					
4	...				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	...				
13					
14					
15					
.....					

备注： 1、“偏离”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。2、“无偏离”是指投标人的技术指标等于招标文件中技术指标要求，“正偏离”是指投标人的技术指标优于招标文件中技术指标要求，“负偏离”是指投标人的技术指标低于招标文件中技术指标要求。3、同时投标人列出与第三章“采购技术参数和要求”对应的投标设备的详细技术参数，并加盖投标人公章，作为评标指标之一。4、如未填写，视为完全满足招标文件要求。

投标人代表签字：_____

单位盖章：_____

日期： _____年____ 月____日

2、主要部件产地明细表

投标人名称_____

项目编号_____

序号	整机设备名称型号	序号	部件名称	规格型号	原产地	制造商名称
1		1				
		2				
		3				
						
.....						

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期： _____年____ 月____日

3、质保期内备品备件和易损品明细表

投标人名称_____

项目编号_____

序号	设备名称	备品备件、易耗品 名称及规格	产地	使用 寿命	数量	报价单位	单价	总价
1								
								
2								
								
.....								
								

投标人代表签字_____

单位盖章：_____

日期： _____年____ 月____日

4 、质保期满后维护保养备品备件报价表

投标人名称_____

项目编号_____

序号	配件名称	型号规格	单价	数量	总价	更换周期	备注
1	空气过滤器						
2	油过滤器						
3	油气分离器						
4	润滑油（冷却液）						
5							
6							
7							
8							
9							
...							

备注：

- 1、上表中配件不限于表中内容，请自行增减。
- 2、维护保养的备品备件的使用寿命和价格作为评标依据之一。
- 3、本报价表为在质保期满后，第一年的备品备件报价，在后续将会每年度进行一次报价。

投标人代表签字_____

单位盖章：_____

日期：_____年____月____日

5、设备技术规格说明书

投标人名称_____

项目编号_____

投标人代表签字:_____

单位盖章: _____

日期: _____年____月____日